

**Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций (питьевая
вода) и их соответствии установленным требованиям за 2016 год**

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,93	
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0	
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	0	
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	Лабораторный кран	Коммунальный вод-д
а) мутность	239	1417
б) цветность	239	1417
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	239	1417
г) общие колиформные бактерии	363	1327
д) термотолерантные колиформные бактерии	363	1327
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:		
а) мутность	0	89
б) цветность	0	0
в) хлор остаточный общий, в том числе остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0	0
г) общие колиформные бактерии	0	7
д) термотолерантные колиформные бактерии	0	7
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100	
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	14	